



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: 1-59100 PRATO - Via delta Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: 1-50041 CALENZANO (FI) - Via Pmarca, 48
e-mail: lapi@laboracoriolapi.it
website: www.laboratoriolapi.it

СЕРТИФИКАТ ОГНЕСТОЙКОСТИ

КЛИЕНТ:

OTLAV S.p.A.

Via A. Padovan, 2
31025 - Santa Lucia di Piave [TV]

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА

"Арт. IN300120XXX Петля INVISACTA с 3 регулировками "



ЭТАЛОННЫЙ СТАНДАРТ

UNI EN 1634-2 от 2009 г.

Испытания на огнестойкость и контроль рассеивания дыма для 12 дверей, систем запирания, открывающихся окон и их конструктивных элементов. Дверь 2: Испытания на прочность компонентов конструкции.

На основании проведенных испытаний определена продолжительность огнестойкости материалов E:

Арт. IN300120XXX Петля INVISACTA с 3 регулировками (Ссылка [ab. 1450/14])

Целостность: 37 минут

Изоляция: 37 минут

Выносливость под нагрузкой: 33 минуты

Результаты испытаний относятся только к изделиям, изготовленным и установленным в соответствии с испытанным в лаборатории образцом арт. IN300120XXX Петля INVISACTA с 3 регулировками (Rif. Lab. 1450/14), описанном в отчете об испытаниях № 1 450.0UN0360/1 4. Результаты могут быть использованы только для установки на двери и открывающиеся окна аналогичного типа, которые были испытаны в соответствии с EN 1634-1 и показали характеристики деформации в прямом диапазоне результатов испытаний, если применимо.

Дата, 21/11/2014

Il Responsabile della certificazione

Dott. Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio

Dott. Luca Ermini

Этот документ следует читать вместе с отчетами об испытаниях для описания продукта и для любой другой детали. Этот документ не является одобрением или сертификацией продукта или декларацией о соответствии, ответственность за которые лежит исключительно на производителе или Заявителе.

Этот протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения этой лаборатории.